



MĚSTSKÝ ÚŘAD HRONOV

odbor výstavby

nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov

Číslo jednací:	Výst./3007/2008/So	Hronov, dne 15.12.2008
Oprávněná úřední osoba:	Ing. Soukup Václav	
Telefon:	491 485 053, linka 31	
E-mail:	soukup@mestoehronov.cz	

Stavebník:

1) Obec Žďárky, Žďárky 35, 549 37 Žďárky, zastoupena na základě plné moci ze dne 1.8.2008 panem Ing. Otto Benešem. Stavební inženýrská kancelář, se sídlem Palachova 1742, 547 01 Náchod

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

č. 918

Městský úřad Hronov, odbor výstavby, jako stavební úřad místně příslušný podle § 11 odst.1 písm.b/ zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a věcně příslušný podle § 10 správního řádu a § 13 odst. 1 písm. f/ a § 190 odst.1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 10.10.2008 podala

Obec Žďárky, IČ 00273287, Žďárky 35, 549 37 Žďárky, zastoupena na základě plné moci ze dne 1.8.2008 panem Ing. Otto Benešem, IČ 65216679, Stavební inženýrská kancelář, se sídlem Palachova 1742, 547 01 Náchod

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření**

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

" Infrastruktura sídliště RD, Žďárky - Kalabon "

Popis umísťovaných staveb:

Jedná se o zbudování nových komunikací včetně zastiňování lokality pro výstavbu rodinných domů a zahrnuje tyto jednotlivé stavby:

- a) SO – 01 oddílina splašková kanalizace, včetně domovních přípojek.
- b) SO – 02 dešťová kanalizace, včetně domovních přípojek.
- c) SO – 03 vodovod.
- d) SO – 04 STL, plynovod včetně domovních přípojek plynů.

- e) SO – 05 veřejné osvětlení.
- f) SO – 06 kabelové vedení NN.
- g) SO – 07 přeložka stávajícího kabelového vedení NN
- h) SO – 08 domovní přípojky NN
- i) SO – 09 místní komunikace a chodník pro pěši

- komunikace A
- komunikace B
- komunikace C
- komunikace D.

II. Stavební úřad Hronov podle ustanovení § 79 a 92 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, stanovuje pro ochranu území, pro projektovou přípravu stavby, pro umístění, provedení a užívání stavby tyto závazné podmínky:

- 1) Stavba bude umístěna na pozemcích st. p.č. 354, p.p.č. 105/2, 126/1, 723/1, 723/2, 723/3, 723/8, 723/9, 723/12, 723/13, 723/14, 723/15, 725/2, 742/1, 742/2, 742/3, 742/4, 742/5, 742/6, 744, 787, 788/1, 788/2, 791/4, 791/5, 791/6, 961, 962/1, 998/2 v katastrálním území Žďárky a na pozemcích vedených ve zjednodušené evidenci - parcely původního pozemkového katastru PK 739/1 (p.p.č. 730/1), 739/2 (p.p.č. 730/1), 127 (p.p.č. 127/1), 727 (p.p.č. 730/1), 783/1 (p.p.č. 768/7), 783/2 (p.p.č. 791/1), 956 (p.p.č. 768/7), 745 (p.p.č. 787), 740 (p.p.č. 730/1), 726 (p.p.č. 730/1) v k.ú. Žďárky (dále všechny pozemky v katastrálním území Žďárky) takto:

- a) SO – 01 oddílina splašková kanalizace bude umístěna na pozemcích, p.p.č. 105/2, 962/1, 998/2, 961, 723/9, 723/1, 723/14, 723/15, 742/1, PK 739/1, PK 739/2, 960 a p.p.č. 791/4.
- b) SO – 02 dešťová kanalizace bude umístěna na pozemcích p.p.č. 998/2, PK 127, p.p.č. 126/1, 961, 723/1, 742/1, PK 739/1, PK 727, PK 739/2, PK 783/1, PK 783/2, PK 956 a p.p.č. 960.
- c) SO – 03 vodovod bude umístěna na pozemcích p.p.č. 961, 723/1, 723/2, PK 727, PK 739/1, p.p.č. 960, 791/4, 787, PK 745 a st.p.č. 359.
- d) SO – 04 STL, plynovod včetně domovních přípojek plynů bude umístěn na pozemcích p.p.č. 961, 742/1, 960, 742/2, 742/3, 742/4, 742/5, 742/6, 791/4, 791/5, 791/6, PK 739/1, PK 740, PK 727.
- e) SO – 05 veřejné osvětlení bude umístěno na pozemcích p.p.č. 742/1, 961 PK 727, PK 726, p.p.č. 723/14, 723/1, PK 739/1, p.p.č. 960, 791/4, PK 956, p.p.č. 787, PK 783/1, PK 783/2.
- f) SO – 06 kabelové vedení NN bude umístěno na pozemcích p.p.č. 961, 960, 723/8, 723/12, 723/13, PK 726, PK 727, p.p.č. 742/1, 725/2, 723/15, 742/2, 742/3, 742/4, 742/5, 742/6, PK 739/1, p.p.č. 791/4, 791/5, 791/6, PK 783/2, PK 956, p.p.č. 787, PK 783/1 a p.p.č. 744.
- g) SO – 07 přeložka stávajícího kabelového vedení NN bude umístěna na pozemcích p.p.č. 961, 723/8, 723/12, 723/13, 725/2 a p.p.č. 723/15.
- h) SO – 08 domovní přípojky NN budou umístěny na pozemcích p.p.č. 961, 960, 744, 788/2, 788/1, 791/4, 791/5, 791/6, PK 739/1, PK 727, p.p.č. 742/2, 742/3, 742/4, 742/5, 742/6 a p.p.č. 742/1.
- i) SO – 09 místní komunikace a chodník budou umístěny na pozemcích p.p.č. 742/1, 960, 723/2, 723/3, 723/14, 723/15, st.p.č. 359, p.p.č. 725/2, PK 726, PK 727, PK 740, PK 739/1, PK 739/2, p.p.č. 788/1, 788/2, PK 745, p.p.č. 787, PK 956, p.p.č. 791/4, všechny stavby budou umístěny tak, jak jsou zakresleny na ověřeném výkrese katastrální mapy v měřítku 1:1000, který je přílohou tohoto rozhodnutí a na doplňující situaci v měřítku 1:500, která je součástí ověřené projektové dokumentace pro územní řízení, kde je umístění stavby také okótováno a výškově vyznačeno.

- 2) V zájmovém prostoru stavby se nacházejí podzemní sítě ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Náchod a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 26/2, 140 22 Praha 4 - Michle, ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 a VČP Net, s.r.o., Pražská 702, 500 04 Hradec Králové spolu s podmínkami společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno tyto podmínky musí být dodrženy při zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a jsou součástí dokumentace k územnímu řízení.
- 3) Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou a musí být zpracována v souladu s příslušnými ČSN.
- 4) PD pro stavební řízení musí být rozčleněna na stavební objekty, které podléhají povolení obecnímu stavebnímu úřadu, stavební objekty vodních děl a stavební objekty dopravní.
- 5) Při projektové přípravě stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění, která stanoví základní požadavky na územně technické řešení staveb a na účelové a stavebně technické řešení staveb.
- 6) Navržené nové stoky splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu musí umožnit odvedení veškerých předčištěných splaškových vod z nové navržených ploch pro zástavbu v řešeném území obce do stávající kanalizace obce pro veřejnou potřebu a musí také umožnit připojení všech stávajících septiků a čistíren odpadních vod u stávající zástavby v tomto území.
- 7) Návrh množství odváděných splaškových vod navrženými kanalizačními stokami do stávající splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu musí být posouzen s ohledem na hodnoty uvedené v rozhodnutí MěU Náchod, odbor ZP ze dne 26.4.2006 pod č.j. :1330/2006/ZP/P/B.
- 8) Navržené trasy stoky dešťové kanalizace pro veřejnou potřebu musí umožnit oddělení veškerých dešťových vod z nové navržených sítí, zpevněných ploch a obslužených komunikací, které nelze přirozeně zasakovat do horninového prostředí, od splaškových a jejich neškodného odvedení do vodního toku Břlenka. Do dešťové kanalizace nesmí být zaústěny žádné odpadní splaškové vody. U navržených a stávajících zpevněných ploch, u kterých je předpoklad, že dešťové vody z nich odtekající mohou obsahovat znečištění látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových vod, musí být provedeno opatření k zachycení těchto látek a zabránění jejich vniknutí do dešťové kanalizace.
- 9) Výstupy objektů dešťové kanalizace nesmí zasahovat do průtočného profilu toku. Budou-li dno a břehy v místě vyústění dešťové kanalizace opevňovány kamennem, je nutné opevnění navrhnout tak, aby byly lomové kameny uloženy do úrovně skutečného dna a boční profil stavby nepřevyšoval výšku břehové hrany v místě upravené části koryta vodního toku. Vyústění by mělo být provedeno v úhlu 60 stupňů ve směru toku a dlažba by měla být provedena také i ve dne.
- 10) K provedení stavby navržených stavebních objektů SO 01 Splašková kanalizace, SO 02 Dešťová kanalizace a SO 03 Vodovod, které jsou vodní díla, je třeba povolení vodoprávního úřadu. K žádosti o vydání stavebního povolení pro navrženou splaškovou a dešťovou kanalizaci a vodovod je stavebník povinen přiložit, mimo předepsaných příloh žádosti ověřenou projektovou dokumentaci stávajících kanalizačních stok pro veřejnou potřebu a vodovodu pro veřejnou potřebu, na které mají být nové navržené trasy kanalizací a vodovodu napojeny a rozdělit, které trasy kanalizace budou po provedení nových částí

- kanalizace sloužit jako splaškové, dešťové nebo jednotné. Ověřenou dokumentací stavby, včetně uvedení současně stávajícího účelu stavby bude předloženo vodoprávnímu úřadu také pro trasu stávající dešťové kanalizace, do které má být zaústěna šachta Š 41 nové navržené dešťové kanalizace.
- 11) Část splaškové kanalizace mezi šachtami Š1, Š2 a Š3 bude vedena soubežně s dešťovou kanalizací v úseku Š 21, Š 20 s vyústěním do vodoteče. Dále musí být zachována funkčnost drenáže mezi šachtami Š 21 a vyústěním dešťové kanalizace do vodoteče. V místě křížení drenáže při odkrytí doloží stavebník její funkčnost zápisem do stavebního deníku a zdokumentuje neporušenost drenáže před záhozem.
 - 12) K žádosti o stavební povolení pro navržené části splaškové kanalizace, je stavebník povinen předložit posouzení skutečného množství vypouštěných odpadních vod z výpusti na pozemkové parcele č. 193/3 v katastrálním území Žďárky a v případě, že by celkové množství vypouštěných městských odpadních vod z výpusti překročilo po realizaci stavby navržených tras splaškové kanalizace povolené množství, musí stavebník požádat vodoprávní úřad také o nové povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o změnu stávajícího povolení.
 - 13) Projektová dokumentace stavebních objektů SO 01, SO 02 a SO 03 pro stavební řízení, včetně detailního výkresu výústního objektu dešťové kanalizace musí být předložena správci vodního toku k vydání stanoviska pro stavební řízení.
 - 14) Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení musí být zpracována v rozsahu a obsahu stanoveném v příloze č. 1 vyhlášky č. 499/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů a musí být ověřená autorizovanou osobou pro stavby vodního hospodářství.
 - 15) Ke kolaudačnímu souhlasu bude dokladována nezávadnost použitých výrobků přicházejících do přímého styku s pitnou vodou.
 - 16) Ke kolaudačnímu souhlasu bude předložen laboratorní výsledek rozboru pitné vody v rozsahu kráceného rozboru. Vzorok vody pro analýzu bude odebrán v koncovém místě nové části vodovodu.
 - 17) Komunikace musí být v souladu s ČSN 73 6110 a 73 6102. Dále musí být místní komunikace navrženy tak, aby umožnily příjezd požárních vozidel dle ČSN 73 0802 a 73 0804. Stavebník požádá o stanovení přeložného dopravního značení MěU ODSH Náchod ve smyslu § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, po předchozím odsouhlasení Policií ČR DI Náchod. Toto platí i před osazením nového trvalého dopravního značení.
 - 18) Stavebník zajistí před uskutečněním nezemědělské činnosti provedení skrytky kulturní vstvy na celé odnímání ploše do hloubky cca 20 cm. Celé množství skryté vstvy kulturní vstvy půdy bude ponecháno stavebníkovi. Po dobu stavební činnosti bude skrytá zemina deponována ve tvaru komolého jehlanu na pozemku p.p.č. 730/1 v k.ú. Žďárky, následně bude stavebníkem využita pro zpětné ozeclení okolí stavby a pro vylepšení humusového horizontu veřejných ploch zeleně v obci. Pokud bude při stavbě využíván jako manipulační plocha staveniště větší prostor než je plocha navržená odhady, je vzhledem k ochraně svrchní kulturní vstvy půdy třeba provést skrytku odpovídající ploše využívané během stavby.

19) Stavebník je povinen učinit opatření k zabránění úniku pevných a kapalných látek poškozených zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt a provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám.

20) O činnostech souvisejících se skryvkou tj. přemístěním, využitím, uložením ochranou a ošetřováním skryté kulturní vstupy povode stavebník protokol (pracovní deník), v němž budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání skryté zeminy.

Rozhodnutí o námítkách účastníků řízení:

V průběhu ústního jednání uplatnil námítku pan Zdeněk Rak. Těto námítky bylo vyhověno v bodě 11) tohoto rozhodnutí.

Odvodnění:

Dne 10.10.2008 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Z předložené dokumentace vyplývá, že se jedná o zbudování nových komunikací včetně zastiňování skládající se z těchto stavebních objektů: SO 01 Oddělná splašková kanalizace, SO 02 Dešťová kanalizace, SO 03 Vodovod, SO 04 STL, plynovod, včetně domovních přípojek plynu, SO 05 Veřejné osvětlení, SO 06 Kabelové vedení NN, SO 07 Přeložka stávajícího kabelového vedení NN, SO 08 Domovní přípojky NN, SO 09 Místní komunikace a chodník pro pěši.

Stavební úřad v souladu s ustanovením § 87 stavebního zákona oznámil dne 20.10.2008 zahájení územního řízení účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst.1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě a účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst.2 veřejnou vyhlášku. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání a zároveň stavební úřad vyzval žadatele, aby bezodkladně po oznámení nařízení veřejného ústního jednání zajistil vyvěšení informace o svém záměru a o tom, že byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Veřejné ústní jednání se uskutečnilo 25.11.2008 a o jeho výsledku byl sepsán protokol.

Žádost byla doložena těmito doklady, stanovisky a vyjádřeními:

- Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod 1 (vyjádření ze dne 13.10.2008 pod č.j.: 3696/2008/ŽP/Sy/V, závazné stanovisko ze dne 26.8.2008 pod č.j.: 3262/2008/ŽP/Cj/Sy a ze dne 3.9.2008 pod č.j.: 3365/2008/ŽP/Cj/71 a ze dne 8.10.2008 pod č.j.: 3778/2008/ŽP/Ža/83).
- Obecní úřad Žďárky, Žďárky 35, 549 37 Žďárky (stanovisko ze dne 11.8.2008).
- Dobrovolný svazek „Podborsko“, Žďárky 35, 549 37 Žďárky (stanovisko ze dne 11.8.2008).
- AOPK Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko, Ledňovská 59, 549 54 Police nad Metují (závazné stanovisko ze dne 19.8.2008 pod č.j. 02660/BR/2008).
- ÚPC Česká republika, a.s./P.O.BOX 32, 500 06 Hradec Králové (vyjádření ze dne 8.1.3.2008 pod zn. 6800).
- Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod (vyjádření ze dne 25.8.2008 pod č.j. 33346/08/DSI/A).
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (stanovisko ze dne 11.9.2008 pod zn.: PVZ/08/28304/1v/0).
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, Náchodská 530, 549 32 Velké Poříčí (závazné stanovisko ze dne 24.9.2008 pod č.j.: IISHK-919/NA-OP-2008).
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod (souhlas ze dne 29.9.2008 pod č.j. na 8099/08/hok.na/n).
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín 4 (vyjádření ze dne 13.8.2008 pod zn.: 21/Ko a ze dne 10.3.2008 pod zn. 415051).
- Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod 1 (vyjádření ze dne 6.8.2008 pod zn.: 8003901/2008).

- Policie ČR, Okresní ředitelství, Dopravní inspektorát, 547 45 Náchod (stanovisko ze dne 6.10.2008 pod č.j.: ORNA-70-277/CJ-2008-07).
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (souhlas ze dne 7.10.2008 pod zn. 6053/08/131)
- VČP Nel s.r.o. Hradec Králové, Pražská 485, 500 04 Hradec Králové (vyjádření ze dne 11.9.2008 pod zn. 94/08/324).
- Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Akademička Bedmry 10, 500 03 Hradec Králové (vyjádření ze dne 13.8.2008 pod č.j.: 97254/08/CHK/V00).
- manželé Jaroslav a Jana Švorčíkovi, 28. října 132, 552 03 Česká Skalice (souhlas ze dne 28.8.2008).
- paní Drahuše Kočová, Žďárky 166, 549 37 Žďárky (souhlas ze dne 28.8.2008).
- paní Jitka Jirasková, Žďárky 113, 549 37 Žďárky (souhlas ze dne 28.8.2008).
- manželé Milian a Věra Radoňovi, Žďárky 251, 549 37 Žďárky (souhlas ze dne 28.8.2008).
- pan Augustin Krtička, Žďárky 173, 549 37 Žďárky (souhlas ze dne 28.8.2008).
- manželé Jiří a Zdeňka Horníkoví, Mlýnská 100, 547 01 Náchod (souhlas ze dne 28.8.2008).
- paní Květa Turínská, Žďárky 77, 549 37 Žďárky (souhlas ze dne 28.8.2008).
- pan Petr Novák, Žďárky 198, 549 37 Žďárky.
- pan Petr Zelény, Šonov 102549 08 Provodov - Šonov a paní Dana Turínská, Žďárky 203, 549 37 Žďárky (souhlas ze dne 28.8.2008).
- manželé Petr a Edita Vondřejcovi, Žďárky 225, 549 37 Žďárky (souhlas ze dne 28.8.2008).

V územním řízení stavební úřad posoudil za použití ustanovení § 90 stavebního zákona, zda je záměr žadatele v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, s celi a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravu a technickou infrastrukturu a s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníkům sítí technického vybavení k napojení na ně, a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.


Upozornění:

- Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad výjimečně prodloužit podle § 93 odst.3 stavebního zákona.
- Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení.
- Případně odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů, tak aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

- Při vzájemné komunikaci se zdejším stavební úřadem (pisemný, osobní i telefonický kontakt, při předávání a zaslání různých dokladů) vždy uvádějte číslo jednací, pod kterým je příslušná záležitost vyřizována. Jeho neuvedení může způsobit nedorozumění při vyřizování příslušné záležitosti.
- Informace o pracovní době pracovníků Městského úřadu Hronov, ve kterých je otevřena i podatelna úřadu jsou zveřejněny na úřední desce a uvedeny na webových stránkách města Hronov www.hronov.cz.
- Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Hronov a obec Žďárky po dobu 15 dnů. Poslední den této lhůty se považuje za den jejího doručení všem účastníkům řízení. Právní účinky doručení jsou totožné jako při doručení písemnosti do vlastních rukou.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.




Ing. Václav Soukup
vedoucí odboru výstavby

Poplatek:


Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a/ ve výši 1000,- Kč byl zaplacen.

Doklad o doručení této písemnosti veřejnou vyhláškou:

- Prostřednictvím úřední desky: datum vyvěšení (vč. podpisu a úředního razítka): datum sejmutí (vč. podpisu a úředního razítka):



- Prostřednictvím elektronické úřední desky: datum vyvěšení (vč. podpisu a úředního razítka): datum sejmutí (vč. podpisu a úředního razítka):



Doručí se:

- Účastníkům řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doporučeně na dodávku):
 - Obec Žďárky, Žďárky 35, 549 37 Žďárky
 - Ing. Otto Beneš, Palachova 1742, 547 01 Náchod
- Účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (doručí se veřejnou vyhláškou):
 - úřední deska Hronov
 - úřední deska Žďárky
- Dotčeným orgánům (doporučeně na dodávku):
 - Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod
 - Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod
 - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje územní odbor Náchod, Náchodská 530, 549 32, Velké Poříčí
 - Krajská hygienická stanice KHK Územní pracoviště Náchod, Českoskalická 254, 547 01 Náchod
 - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa CHKO Broumovsko, Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují
 - Královéhradecký kraj, odbor životního prostředí, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
- Na vědomí (obvykle):
 - Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod 1
 - VČP Net, s.r.o., IC 274 95 949, Pražská třída 485, PSČ 500 04 Hradec Králové
 - Policie České republiky, Okresní ředitelství, dopravní inspektorát Náchod, Husovo nám. 689, 547 45 Náchod
 - Telefonica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Hradec Králové, Masarykovo náměstí 2655, 530 02 Pardubice
 - CEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín 4 zasilací adresa Guldencrova 19, 309 03 Píseň
 - Povodí Labe, státní podnik, Vítá Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
 - RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
 - DN CZ s.r.o., Pod Homolkou -10835, 547 01 Náchod - projektant