

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí

Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod,
odloučené pracoviště - Palachova 1303, Náchod

Čj. 5025/2010/ŽP/Sy/T

Náchod 21. července 2010

Vyřizuje: Ing. Sychrovský Antonín

telefon: 491 405 461

e-mail: antonin.sychrovsky@mestonachod.cz

Účastník řízení:

(doporučeně do vlastních rukou na doručenkou)

Obec Žďárky, Žďárky 35, 549 37 Žďárky (IČ 00273287)

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí (dále jen „vodoprávní úřad“), na základě žádosti ze dne 28. května 2010 Obce Žďárky, IČ 00273287, Žďárky 35, 549 34 Žďárky (dále jen „stavebník“),

vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a ustanovení § 112 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), **ke stavbě tří vodních děl jednotně nazvaných „Infrastruktura sídliště RD Žďárky - Kalabon, SO 01 Oddílná splašková kanalizace, SO 02 Dešťová kanalizace, SO 03 Vodovod“**, v kraji Královéhradeckém, okres Náchod, obec Žďárky, katastrální území Žďárky, povodí vodního toku Brlenka, číslo hydrologického pořadí 1-01-03-034, **v tomto rozsahu:**

SO 01 Oddílná splašková kanalizace je navržena jako **stoka „A3“**, profilu PVC DN250 SN8, délky 360 m a profilu PVC DN200 SN8, délky 271 m. Profil DN250 je navržen od kanalizační šachty Š1 na stávající jednotné kanalizaci s ukončením v kanalizační šachtě Š12, kde podchycuje stávající kanalizaci. Profil DN200 začíná v kanalizační šachtě Š13 a následně je veden v místních komunikacích s tím, že v závěru se trasa rozdělí na dva úseky ukončené v kanalizační šachtě Š18 a Š20. Trasa oddílné splaškové kanalizace je navržena dle aktuálního KN na pozemcích p.č. 962/1, 998/2, 961/4, 723/9, 723/23, 723/25, 723/15, 742/1, 730/6, 960, 791/7, vše v katastrálním území Žďárky.

Orientační souřadnice v souřadnicovém systému JTSK polohy místa začátku kanalizace (šachta Š1-Y:609728.95; X:1017068.47) a konce kanalizace (šachta Š18-Y:609494.90; X:1017589.45; šachta Š20-Y:609549.45; X:1017476.32).

Účelem splaškové kanalizace je odvádění předčištěných odpadních splaškových vod od nově navržené výstavby rodinných domů v části obce Žďárky – Kalabon a od stávající zástavby v odkanalizovaném území obce do stávající jednotné kanalizace obce vyústěné do vodního toku Brlenka. Stavebník má pro kanalizační výpusť jednotné kanalizace platné povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a schválený kanalizační řád.

SO 02 Dešťová kanalizace je navržena jako **stoka „D3“**, profilu B600, délky 211 m; profilu B500, délky 133 m; profilu B300, délky 359 m a **stoka „D4“**, profilu B300, délky 79 m. Výústní objekt VO dešťové kanalizace je navržen na levém břehu vodního toku Brlenka na pozemkové parcele 998/2. Na trase dešťové kanalizace je navrženo celkem 23 ks kanalizačních šachet označených Š21 – Š41. Trasa dešťové kanalizace je navržena dle aktuálního KN na pozemcích p.č. 998/2, 127/1, 126/1, 961/4, 723/23, 723/17, 742/1, 730/6, 730/12, 768/8, 791/8, 768/7, 960, 791/7, 768/11, 787, vše v katastrálním území Žďárky.

Orientační souřadnice v souřadnicovém systému JTSK polohy místa začátku kanalizace (výústní objekt VO-Y:609763.17; X:1017061.99) a konce kanalizace (šachta Š36-Y:609398.28; X:1017467.04; šachta Š37-Y:609493.49; X:1017585.07; šachta Š41-Y:609552.78; X:1017476.64).

Účelem dešťové kanalizace je neškodné odvedení dešťových vod z nově navržených zpevněných ploch místní komunikace, chodníků a navržené výstavby rodinných domů, včetně dešťových vod ze stávající zástavby v odkanalizovaném území obce do vodního toku Brlenka, protože vsakování dešťových vod je v řešeném území nemožné.

SO 03 Vodovod je navržen jako **vodovodní řad „1“** profilu PVC D90x4,3 mm, délky 337 m a **vodovodní řad „2“** profilu PE100 D63x5,8 mm, délky 120 m. Na trase řadu „1“ je navržen jeden podzemní hydrant HAWLE DN80 jako vzdušník a jeden nadzemní hydrant HAWLE DN80 jako kalník. Trasa řadu „1“ a „2“ je ukončena podzemními hydranty HAWLE DN80. Vodovodní řady jsou dle aktuálního KN navrženy na pozemcích p.č. 961/4, 730/12, 730/6, 960, 791/7, 787, 768/11, 723/21, 742/1, vše v katastrálním území Žďárky.

Orientační souřadnice v souřadnicovém systému JTSK polohy místa začátku vodovodu (VO-Y:609425.821; X:1017418.29) a konce vodovodu (bod V5-Y:609494.46; X:1017589.62; bod V6-Y:609563.24; X:1017454.91; bod V7-Y:609498.26; X:1017383.12).

Účelem vodovodních řadů je zásobení nově navržené výstavby rodinných domů v řešeném území obce pitnou vodou ze stávajících vodovodních řadů pro veřejnou potřebu.

Všechna uvedená čísla dotčených pozemků jsou převzata ze současného aktuálního KN pro katastrální území Žďárky (po provedené digitalizaci) a dotčené pozemky jsou fakticky totožné s pozemky nebo jejich částmi, na kterých byla stavba umístěna platným územním rozhodnutím č. 918, které vydal Městský úřad Hronov, pod čj. Výst./3007/2008/So dne 15.12.2008.

Pro provedení stavby vodních děl vodoprávní úřad, podle ustanovení § 15 vodního zákona, ustanovení § 115 stavebního zákona a podle ustanovení § 11 a § 12 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, **stanovuje následující závazné podmínky a povinnosti:**

- 1) Stavba uvedených vodních děl bude provedena podle projektové dokumentace „Infrastruktura sídliště RD Žďárky-Kalabon, SO 01 Oddílná splašková kanalizace, SO 02 Dešťová kanalizace, SO 03 Vodovod“, kterou zpracovala společnost DN.CZ s.r.o., Pod Homolkou 1780, Náchod a ověřil Jindřich Řezníček, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 0600530 v září 2009 pod zakázkovým číslem 1991.

- 2) Vodovod musí být proveden tak, aby bylo zabezpečeno dostatečné množství zdravotně nezávadné pitné vody pro veřejnou potřebu ve vymezeném území a aby byla zabezpečena nepřetržitá dodávka pitné vody pro odběratele.
- 3) Kanalizace musí být provedena tak, aby negativně neovlivnila životní prostředí, aby byla zabezpečena dostatečná kapacita pro odvádění předčištěných odpadních vod z odkanalizovaného území a aby bylo zabezpečeno nepřetržité odvádění odpadních vod od odběratelů této služby.
- 4) Kanalizace musí být provedena jako vodotěsná konstrukce.
- 5) Stoky pro odvádění odpadních vod musí být při souběhu a křížení uloženy hlouběji než vodovodní potrubí pro rozvod pitné vody. V místě křížení splaškové kanalizace u šachty Š17 s vodovodním řadem musí být, z důvodu nemožnosti dodržení výše uvedeného, osazena na vodovodní potrubí chránička, která bude přesahovat vždy 1 m osu křížící kanalizace.
- 6) Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení staveb a název zhotovitele, který je stavebním podnikatelem s oprávněním k provádění staveb vodních děl nebo při provádění staveb zabezpečí odborné vedení provádění staveb stavbyvedoucím s příslušným oprávněním, který bude stavby provádět.
- 7) Stavba splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a vodovodu bude dokončena nejpozději do dne 31. srpna 2012.
- 8) Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu za účelem provedení kontrolních prohlídek staveb následující fáze výstavby :
 - Před záhozem splaškové kanalizace u kanalizační šachty Š12 na pozemku p.č. 723/9.
 - Před záhozem dešťové kanalizace u kanalizační šachty Š32 na pozemku p.č. 742/1.
 - Před prováděním tlakové zkoušky u vodovodních řadů.
 - Po dokončení výpustního objektu dešťové kanalizace.
- 9) Po ukončení výstavby uvede stavebník (prostřednictvím zhotovitele staveb) pozemky do původního stavu a předá je písemně zpět zástupci vlastníka.
- 10) Stavebník je povinen zajistit, aby zhotovitel staveb vedl, v souladu s ustanovením § 157 odst. 1 stavebního zákona, při provádění staveb stavební deník a po dokončení staveb jej předal stavebníkovi.
- 11) Při provádění staveb budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl podle vyhlášky číslo 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
- 12) Do splaškové kanalizace mohou být zaústěny pouze předčištěné odpadní splaškové vody se zbytkovým znečištěním nepřesahující hodnoty ukazatelů stanovených schváleným kanalizačním řádem.
- 13) Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy staveb subjektem k tomu oprávněným.
- 14) Vzniklé odpady budou náležitě separovány a využity nebo odstraněny v zařízeních k těmto účelům určených.
- 15) Stavbami nesmí být narušena ani znečištěna komunikace č. III/303 2 a III/303 11 a nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu na nich.
- 16) K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby vodovodu bude předložen doklad (zpracovaný odborně způsobilou osobou) o výsledku rozboru vzorku pitné vody – krácený rozbor vzorku pitné vody – prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody; místo odběru – koncová část vodovodního řadu.
- 17) Provádění staveb je nutné koordinovat s investiční akcí společnosti ČEZ Distribuce, a.s., která má zajistit napájení dané lokality elektrickým proudem.
- 18) V zájmovém prostoru staveb dojde k dotyku se stávajícím STL plynovodem PE dn 63 ve správě společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., (dále jen „RWE“) a jsou zde navrženy nové STL plynovody a jejich přípojky. Před zahájením staveb, v průběhu staveb a po

jejich dokončení musí stavebník dodržovat tato opatření:

- Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení zajistit u příslušné provozní oblasti RWE provedení vytyčení plynárenského zařízení. Žádost o vytyčení podat minimálně 7 dní před požadovaným termínem vytyčením. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení jsou zahájeny vytyčením plynárenského zařízení. O provedení vytyčení sepsat protokol.
- Dodržet ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 – tab. 8, zákon č. 458/200 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Prokazatelně seznámit pracovníky provádějící stavební činnosti s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a podmínkami pro provádění činností v tomto pásmu.
- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení nepoužívat nevhodné nářadí, zeminu těžit pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- Obrisy kanalizačních šachet umístit minimálně 1000 mm od obrysu plynárenského zařízení.
- Při křížení plynovodu z materiálu PE provést kontrolu funkčnosti signalizačního vodiče. Při křížení plynovodu z materiálu OCEL provést na náklady RWE diagnostiku stavu potrubí.
- Při vyvolané výškové nebo směrové úpravě trasy plynárenského zařízení (přeložka) uhradit náklady na přeložku.
- Při křížení stokového potrubí s plynovodem v menší než 500 mm vzdálenosti, minimálně však 150 mm, opatřit ocelový plynovod trojnásobnou izolací a plynovod z PE opatřit chráničkou přesahující stokové potrubí 1 metr na každou stranu.
- Odkryté plynárenské zařízení v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečit proti jeho poškození.
- Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení zajistit provedení kontroly dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrolu plynárenského zařízení příslušnou provozní oblastí RWE. Žádost o kontrolu podat minimálně 5 dní předem před požadovanou kontrolou. Povinnost kontroly se vztahuje také na plynárenská zařízení, která nebyl odhalena. O provedené kontrole sepsat protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
- Plynárenské zařízení před zásypem výkopu řádně podsypat a obsypat těžkým pískem, zhutnit a osadit výstražnou fólií žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti řádně osadit všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. realizovat mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.
- Zachovat hloubku uložení plynárenského zařízení.
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

19) V zájmovém prostoru staveb se nachází vodovodní řad pro veřejnou potřebu ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. (dále jen „VaK Náchod“). Před zahájením staveb, v průběhu staveb a po jejich dokončení musí stavebník dodržovat tato opatření:

- Před zahájením zemních prací zajistit provedení vytyčení stávajícího vodovodu pro veřejnou potřebu ve správě VaK Náchod.
- Při křížení a ukládání vodovodního a kanalizačního potrubí respektovat ustanovení prostorové normy ČSN 73 6005.
- Při souběhu inženýrských sítí s vodovodním řadem VaK Náchod dodržet minimální vodorovný odstup 1,5 m.
- Objednat provedení vlastního připojení nového vodovodního řadu na stávající veřejný vodovod u VaK Náchod (středisko Hronov, p. Vik, tel. 491 481 901-3) a k objednatelce předložit projektovou dokumentaci.
- K novému vodovodnímu řadu pevně připojit vodící drát z důvodu možnosti jeho pozdějšího vytyčení.
- Zemní práce v ochranném pásmu vodovodního řadu provádět ručně.
- Nejpozději ke kolaudačnímu souhlasu předložit VaK Náchod dokumentaci skutečného provedení vodovodního řadu, včetně jeho geodetického zaměření před zásypem.
- Zajistit provedení kontroly uložení nově budovaného vodovodního řadu a souběhů a křížení provedených staveb před zásypem, vedoucím provozního střediska vodovodů (středisko Hronov, p. Vik, tel. 491 481 901-3).
- O provedené kontrole provést samostatný písemný záznam nebo zápis do stavebního deníku.

20) V místě střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., (dále jen „O2“) musí být podzemní vedení SEK (dále jen „PVSEK“) chráněno před poškozením, je nutné jej opatrně obnažit, práce provádět pouze ručně, PVSEK uložit do žlabových chrániček, které budou vyvěšeny v prostoru výkopu a po uložení potrubí bude PVSEK uložena zpět do původní trasy. Při činnostech v blízkosti vedení SEK je stavebník povinen :

- Respektovat pravidla stanovená předpisy pro ochranná pásma PVSEK (1,5 m po stranách od krajního vodiče) a nadzemního vedení SEK (dále „NVSEK“) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodržet ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění a normy související, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.
- Před započítím zemních prací zajistit vytyčení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.1., příloha č. 3, kap. II. čl. 1., 4. a 5.).
- Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zajistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK s polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
- Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečnosti zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti O2, pověřeného ochranou sítě

Pavel Remont (tel.: 720 752 323), (dále jen „POS“). V prováděných pracích pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.

- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení
- Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupu NVSEK provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., §3 bod b.1., příloha č. 3 kap. IV. čl. 3. a 4.).
- Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možné provést zához.
- Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.
- Mimo vozovku trasy PVSEK nepřejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat se zaměstnancem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK respektovat výšku vedení nad zemí.
- Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) neměnit niveletu terénu, nevysazovat trvalé porosty ani neměnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS.
- Manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1m (čl. 275, ČSN 34 2100).
- Na pracoviště POS se obrátit i v průběhu stavby a to ve všech případech, kdy by mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznámit poruchové službě společnosti O2, na telefonní číslo 800 184 084.

21) Dokončenou stavbu vodních děl lze v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 a ustanovením § 122 odst. 1 stavebního zákona užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námítky účastníků stavebního řízení nebyly vzneseny.

Odůvodnění:

Vodoprávní úřad obdržel dne 28. května 2010 žádost stavebníka o stavební povolení ke stavbě výše uvedených vodních děl. Stavebník k žádosti o stavební povolení doložil vodoprávnímu úřadu tyto podklady :

- územní rozhodnutí č. 918 Městského úřadu Hronov, odbor výstavby, o umístění stavby „Infrastruktura sídliště RD, Žďárky-Kalabon“, které vydal pod čj. Výst./3007/2008/So dne 15.12.2008 (s doložkou nabytí právní moci dne 20.1.2009),
- usnesení čj. Výst./3007/2008/So ze dne 28.5.2010, kterým Městský úřad Hronov, opravuje rozhodnutí č. 918 ze dne 15.12.2008,
- souhlas čj. Výst./2556/2009/So ze dne 25.5.2010 podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona, kterým Městský úřad Hronov, odbor výstavby, ověřil projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení a souhlasí s vydáním stavebního povolení k provedení výše uvedených staveb vodních děl,

- seznam pozemků dotčených stavbami (3xA4)
- kopii katastrální mapy ze dne 28.4.2010 dotčeného území (1xA4),
- kopii katastrální mapy ze dne 26.5.2010 dotčeného území (2xA4),
- kopii smlouvy ze dne 28.8.2008 o právu provést stavbu „Infrastruktura sídliště RD, Žďárky-Kalabon“ na p.p.č. 723/15 a st.p.č. 359 v k.ú. Žďárky, mezi stavebníkem a Zdeňkou Horníkovou a Jiřím Horníkem,
- kopii smlouvy ze dne 28.8.2008 o právu provést stavbu „Infrastruktura sídliště RD, Žďárky-Kalabon“ na p.p.č. 745 (nyní p.p.č. 768/11) v k.ú. Žďárky, mezi stavebníkem a Petrem Novákem,
- kopii smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1DHO90025 ze dne 25.9.2009 mezi stavebníkem a podnikem Povodí Labe, státní podnik,
- kopii závazného stanoviska čj. 01588/BR/2009 ze dne 6.8.2009, které vydala Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko,
- kopii závazného stanoviska čj. na/28521/2009/2/hok.na/ri ze dne 29.7.2009, které vydala Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště Náchod,
- kopii stanoviska čj. KRPB-1023-228-b/ČJ-2009-050507 ze dne 27.7.2009, které vydalo Krajské ředitelství policie Východočeského kraje, Územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát Náchod,
- kopii závazného stanoviska Městského úřadu Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, značky 34587/09/DSH/A ze dne 11.8.2009,
- kopii souhlasného stanoviska Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, čj. HSHK – 753-1/NA-OP – 2009 ze dne 24.7.2009,
- kopii vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s., zn. 10233375662 ze dne 18.8.2009,
- kopii stanoviska společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., značky 4485/09/131 ze dne 29.7.2009,
- kopii stanoviska čj. 006/09 ze dne 23.7.2009, které vydal Dobrovolný svazek obcí PODBORSKO, 549 37 Žďárky 35,
- kopii vyjádření značky 9003553 V/2009 ze dne 3.8.2009 společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.,
- kopii vyjádření čj. 213/09 ze dne 23.7.2009, které vydal Obecní úřad ve Žárkách,
- kopii vyjádření značky 8033 ze dne 24.7.2009 společnosti UPC Česká republika a.s., že v oblasti staveb se nenachází zařízení ve správě společnosti,
- kopii vyjádření čj. 100569/09/CHK/M00 ze dne 21.8.2009 společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,
- stanovisko správce povodí značky PVZ/09/21640/Hv/0 ze dne 12.8.2009,
- souhlas správce vodního toku s navrhovaným řešením výpustního objektu ze dne 21.4.2009,
- kopii sdělení čj. 793/2007/ŽP/Pl/B ze dne 31.5.2007 vodoprávního úřadu o ověření paspartu stávající jednotné veřejné kanalizace,
- kopii rozhodnutí čj. 4759/2006/ŽP/Pl ze dne 5.1.2007 vodoprávního úřadu o schválení kanalizačního řádu pro Obec Žďárky,
- kopii rozhodnutí čj. 1330/2006/ŽP/Pl/B ze dne 26.4.2006 vodoprávního úřadu o povolení k vypouštění městských odpadních vod do vod povrchových,
- kopii dokladu o zaplacení správního poplatku ze dne 31.5.2010,
- 2x projektovou dokumentaci „Infrastruktura sídliště RD Žďárky-Kalabon, objekt SO 01 Oddílná splašková kanalizace, SO 02 Dešťová kanalizace, SO 03 Vodovod“, zakázkové č. 1991, ze září 2009, kterou vypracovala společnost DN.CZ s.r.o., Pod

Homolkou 1780, 547 01 Náchod a ověřil Jindřich Řezníček, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0600530,

- kopii seznamu a adres známých účastníků řízení ze dne 25.5.2010,
- kopii plné moci ze dne 1.8.2008.

Vodoprávní úřad oznámil dne 14. června 2010 zahájení řízení o žádosti veřejnou vyhláškou, upustil od ohledání na místě a ústního jednání, určil lhůtu do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky. Účastníci řízení měli možnost nahlížet do spisu, seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k těmto podkladům v určené lhůtě.

Vodoprávní úřad se v řízení zabýval otázkou vymezení okruhu účastníků ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 a 2 správního řádu a ustanovení § 109 stavebního zákona. Vodoprávní úřad vymezil okruh jemu známých účastníků stavebního řízení takto:

- Obec Žďárky, IČ 00273287, stavebník,
- Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, správce vodního toku s právem hospodaření k pozemku p.č. 998/2 v k.ú. Žďárky,
- Petr Novák (nar.13.12.1973) Žďárky 35, 549 37 Žďárky, vlastník dotčeného pozemku p.č. 768/11 (původně PK 745) v k.ú. Žďárky,
- Mgr. Zdeňka Horníková (nar. 6.2.1952) a Jiří Horník (nar. 27.5.1952), oba bytem Mlýnská 100, 547 01 Náchod, vlastníci dotčených pozemků p.č. 723/15 a st.p.č. 359 v k.ú. Žďárky.

Dále do okruhu účastníků řízení patří ti kdo mají stavbu nebo právo odpovídající věcnému břemeni na pozemku, na kterém má být stavba prováděna:

- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, síť elektronických komunikací,
- ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425, elektrická distribuční soustava,
- VČP Net, s.r.o. , IČ 27495949, vedení plynovodu,
- Dobrovolný svazek obcí PODBORSKO, IČ 70156727, vedení plynovodu,
- Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČ 48172928, vodovodní řad pro veřejnou potřebu, na který se nový vodovodní řad napojuje.

Dále do okruhu účastníků řízení patří všichni vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich - pro velký počet těchto účastníků vodoprávní úřad jejich výčet neuvádí.

Na základě obdržených stanovisek a podle zvláštních právních předpisů oznámil vodoprávní úřad zahájení řízení také těmto dotčeným správním orgánům:

- Městský úřad Hronov, odbor výstavby,
- Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství,
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko,
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod,
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště Náchod,
- Ministerstvo zdravotnictví,
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát.

V určené lhůtě neobdržel vodoprávní úřad žádné další podklady rozhodnutí a nikdo se k řízení nevyjádřil.

Při stanovení podmínek, které je stavebník povinen dodržovat, vycházel vodoprávní úřad z platné legislativy na úseku vodního práva a stavebního řádu, z předložených stanovisek

účastníků řízení a dotčených správních orgánů a z předložené projektové dokumentace. Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost, projektovou dokumentaci a doklady předložené k žádosti o vydání stavebního povolení jako dostatečný podklad rozhodnutí a jelikož mu nejsou známy žádné závažné překážky, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové podáním učiněným u Městského úřadu Náchod.

otisk úředního razítka



Ing. Libor Hejduk v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

Za správnost Jolana Peukerová

Příloha: (pro stavebníka po nabytí právní moci rozhodnutí)
1x ověřená dokumentace

Dotčené správní orgány:

(doporučeně)

1. Městský úřad Hronov, odbor výstavby, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov (IČ 00272680)
2. Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství – zde
3. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují (IČ 62933591)
4. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, Náchodská 530, 549 32 Velké Poříčí (IČ 70882525)
5. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště Náchod, Českoskalická 254, 547 01 Náchod (IČ 71009213)
6. Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 02 Praha 2 (IČ 00024341)
7. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod
Dopravní inspektorát, Husovo nám. 698, 547 45 Náchod (IČ 75151545)

Na vědomí:

1. Městský úřad Náchod, odbor kanceláře tajemníka - zde (vyhláška k vyvěšení)
2. Obecní úřad Žďárky, Žďárky 35, 549 47 Žďárky (vyhláška k vyvěšení)
3. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové (IČ 70890005)

Vodoprávní úřad žádá Městský úřad Náchod, odbor kanceláře tajemníka a Obecní úřad Žďárky o zajištění vyvěšení této vyhlášky **po dobu 15 dnů** na úřední desce. Datum vyvěšení a sejmutí je nutné vyznačit na vyhlášce a vyhlášku následně vrátit vodoprávnímu úřadu. Vyhláška je zpřístupněna také na www.mestonachod.cz

Vyvěšeno dne: 21.7.2010

Sejmuto dne:

